

隣戸避難標識・消防隊進入口・消防マーク・ハシゴ車停止標識

隣戸避難標識

テトロンステッカー製
150×400ミリ

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

14-451 EA42

テトロンステッカー製
150×400ミリ

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

14-452 EA42B

テトロンステッカー製
100×300ミリ

この付近に物を
置かないで下さい。

14-455 EA42C

●日本住宅公団標準仕様
ステンレス製
板サイズ320×450ミリ
文面サイズ125×350ミリ

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

29-501 吹付ES42

塩ビステッカー製
150×400ミリ

非常の際は、ここを破って
隣戸へ避難して下さい。
この付近に物を置かないで下さい。

14-453 EB42

塩ビステッカー製
150×400ミリ

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

14-454 EB42B

塩ビステッカー製
100×300ミリ

この付近に物を
置かないで下さい。

14-456 EB42C

●日本住宅公団標準仕様
ステンレス製
板サイズ320×450ミリ
文面サイズ125×350ミリ

非常の際には、ここを破って
隣戸へ避難できます。
ここには物を置かないで下さい。

29-511 吹付ES42B

●日本住宅公団標準仕様

消防マーク

アルミ
ステッカー製
(消火栓専用マーク)
φ100ミリ

14-321 消防マークA

アルミ
ステッカー製
(消火栓専用マーク)
φ70ミリ

14-322 消防マークB

アルミ
ステッカー製
(消防署マーク)
外径47ミリ

14-323 消防マークC

反射シート製
(消防団マーク)
外径47ミリ

14-324 消防マークD

反射ステッカー製
外径47ミリ

14-325 消防マークE

消防用設備
火災予防のため
この前に物をお
かないで下さい
150×100ミリ

14-326 消防マークF

アルミ
ステッカー製
(放水口専用マーク)
φ115ミリ

14-329 消防マークJ

ここは避難器具の
降下地点につき
物品等を置かない
で下さい。

材質/硬質樹脂製
182×257ミリ
14-470 S60

エコポリエステル硬質板製
蓄光硬質板製
消火栓
120×360ミリ
14-461 E7

エコポリエステル硬質板製
蓄光硬質板製
ホース格納箱
(屋外消火栓)
120×360ミリ
14-462 E8

エコポリエステル硬質板製
蓄光硬質板製
屋外消火栓
120×360ミリ
14-463 E9

蓄光硬質板製
放水口
(消防隊専用)
120×360ミリ
14-471 EA7

蓄光硬質板製
送水口
(消防隊専用)
120×360ミリ
14-472 EA8



蓄光硬質板製
採水口
(消防隊専用)
120×360ミリ
14-473 EA9

消防隊進入口

(建築基準法126条・国土交通省告示1831号に依る)

普通赤色反射シート製(エコノミタイプ)

高輝度赤色反射シート製(日本消防標識工業会認証品)



14-441 消防隊進入口A

14-442 消防隊進入口B

14-443 消防隊進入口AA

14-444 消防隊進入口BB

●屋内から貼付


●屋外から貼付

●屋内から貼付

●屋外から貼付


標識ポール

材質/一般構造用炭素鋼鋼管JIS G 3444STK-41
塗装/静電粉体塗装



発注番号	外径×長さ×肉厚ミリ	色	発注番号	外径×長さ×肉厚ミリ	色
52-121	38.1φ×1200×1.2t	白	52-126	60.5φ×2500×2.3t	白
52-122	38.1φ×1800×1.2t	白	52-127	60.5φ×3000×2.3t	白
52-123	38.1φ×2400×1.2t	白	52-128	60.5φ×3500×2.3t	白
52-124	50.8φ×1800×1.6t	白	52-072	60.5φ×3500×2.3t	赤
52-125	50.8φ×2750×1.6t	白	52-129	60.5φ×4000×2.3t	白
52-071	50.8φ×2750×1.6t	赤			

金網取付金具



取付金具 No.1

穴あき用

53-043 50.8φ用
53-044 60.5φ用

取付金具 No.2

穴あき38φ

ポール用

53-041 片面用
53-042 両面用

取付金具 No.3

バンド用

53-052 50.8φ用
53-053 60.5φ用

取付金具 No.4

スライド用

53-031 38.1φ用
53-032 50.8φ用
53-033 60.5φ用

53-031 38.1φ用
53-032 50.8φ用
53-033 60.5φ用


はしご車停止場所標識



15-012 E100



15-013 R100



15-014 R110

消火栓・防火水そう・水利標識・高圧ガス(LPG)保安規制標識

認証品 アルミ全反射

FIRE HYDRANT
消火栓
16-001 EA34スライド600φ
16-011 EA36スライド400φ

FIRE CISTERN
防火水そう
16-002 EA35スライド600φ
16-013 EA37スライド400φ

FIRE CISTERN
防火水槽
16-004 EA35Bスライド600φ
16-014 EA37Bスライド400φ

消防水利
16-003 EA43スライド600φ

普及品 メラミン鉄板、無反射

FIRE HYDRANT
消火栓
15-001 E34B穴あき600φ
15-004 E36穴あき400φ
15-006 E34Cバンド600φ

FIRE CISTERN
防火水そう
15-002 E35B穴あき600φ
15-005 E37穴あき400φ
15-007 E35Cバンド600φ

FIRE CISTERN
防火水槽
15-009 E35B穴あき600φ
15-010 E37穴あき400φ
15-011 E35BCバンド600φ

消防水利
15-003 E43B穴あき600φ
15-008 E43Cバンド600φ

全面反射水利標識

アルミ製 400φ スライド金具タイプ 外縁カラー仕上げ

排泥弁
16-032 排泥弁

制水弁
16-033 制水弁

空気弁
16-034 空気弁

仕切弁
16-035 仕切弁

減圧弁
16-036 減圧弁

600×450ミリ
LPガス貯蔵設備
火気厳禁
立入禁止
15-265 P55 メラミン鉄板製
14-861 P55E 硬質樹脂製

600×450ミリ
LPガス特定供給設備
火気厳禁
立入禁止
15-266 P56 メラミン鉄板製
14-862 P56E 硬質樹脂製

600×450ミリ
LPガス貯蔵施設
火気厳禁
立入禁止
15-267 P57 メラミン鉄板製
14-863 P57E 硬質樹脂製

600×450ミリ
LPガス充てん所
許可年月日 年 月 日
許可番号 第 号
火気厳禁
無用者立入禁止
保安係員名
代理人名
15-069 K46B
15-071 K47B

600×450ミリ
液化石油ガス製造事業所
許可年月日 年 月 日
許可番号 第 号
火気厳禁
無用者立入禁止
保安統括者名
保安係員名
代理人名
15-261 P51
900×600ミリ

600×450ミリ
高圧ガス製造事業所
許可番号 第 号
許可年月日 年 月 日
冷媒名
火気厳禁
立入禁止
冷媒保安責任者
代理人
取扱責任者
15-262 P52
900×600ミリ

600×450ミリ
高圧ガス製造事業所
許可番号 第 号
許可年月日 年 月 日
ガス名
火気厳禁
無用者立入禁止
保安統括者
保安係員
代理人
15-263 P53
900×600ミリ

300×600ミリ
LPガス貯蔵庫
15-069 K46B
300×600ミリ
LPガス貯蔵施設
15-071 K47B
300×600ミリ
充てん容器置場
15-083 K64
300×600ミリ
残ガス容器置場
15-085 K65

600×300ミリ
LPガス貯蔵庫
15-068 K46

600×300ミリ
LPガス貯蔵施設
15-070 K47

600×300ミリ
火気厳禁
15-088 K66B

600×300ミリ
立入禁止
15-090 K67B

600×300ミリ
LPガス貯蔵庫
15-068 K46

600×300ミリ
LPガス貯蔵施設
15-070 K47

600×300ミリ
火気厳禁
15-088 K66B

600×300ミリ
立入禁止
15-090 K67B

600×300ミリ
LPガス貯蔵庫
15-068 K46

600×300ミリ
LPガス貯蔵施設
15-070 K47

600×300ミリ
火気厳禁
15-088 K66B

600×300ミリ
立入禁止
15-090 K67B