

高輝度蓄光式誘導標識

消防法施行規則の改正により、「高輝度蓄光式誘導標識」の使用範囲が拡大しました。

【改正の主なポイント】

- ①条件を満たす、コンビニ等の小規模小売店舗で「高輝度蓄光式誘導標識」が「誘導灯の代替品」として使用できるようになりました。
②カラオケ店、個室ビデオ店、インターネットカフェ等の個室を提供する店舗の床面付近に誘導灯または、「高輝度蓄光式誘導標識」の設置が義務付けられました。
③大規模建物、高層ビル、地下街、地下駅舎等には60分作動の通路誘導灯もしくは20分作動の通路誘導灯及び「高輝度蓄光式誘導標識」を設置しなければならなくなりました。
(高輝度蓄光式誘導標識とは)
消防法 誘導灯及び誘導標識の基準により定義され、常用光源ランプD65により照度200ルクスの外光を20分間照射し、その後20分経過した後の表示面が100mcd/m²以上の平均輝度を有する蓄光式誘導標識をいいます。

(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-Q13号)
(標識区分A200級・A100級)
避難口誘導標識／壁用
材 質／高輝度蓄光樹脂層
アルミフレーム
サイズ／120×360ミリ(厚さ2.8ミリ)
130×384ミリ(外枠)



14-851 FRG-AP01



14-852 FRG-AP02



14-853 FRG-AP03



14-854 FRG-AP04

(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-Q13号)
(標識区分A200級・A100級)
通路誘導標識／壁用
材 質／高輝度蓄光樹脂層+アルミフレーム
サイズ／100×300ミリ(厚さ2.8ミリ)
110×324ミリ(外枠)



14-855 FRG-AP05




14-857 FRG-AP07




14-856 FRG-AP06


(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-Q22号)
(標識区分S200級・S100級・S50級)
通路誘導標識／壁用
材 質／高輝度蓄光樹脂層+アルミ基材
サイズ／120×120ミリ(厚さ4.2ミリ)



14-847 UPW-120-L



14-848 UPW-120-R



14-849 UPW-120-LR

(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-Q25号)
(標識区分C200級)
通路誘導標識／壁用
材 質／高輝度蓄光硬質樹脂製



14-928 HLS-11



14-929 HLS-12



14-930 HLS-13

(財)日本消防設備安全センター認定品
(認定番号HP-Q25号)
(標識区分C200級)
避難口誘導標識／壁用
材 質／高輝度蓄光硬質樹脂製
サイズ／120×360ミリ(厚さ1.4ミリ)



14-921 HLS-1




14-922 HLS-2



14-923 HLS-3



14-924 HLS-4



14-931 HLS-14



14-932 HLS-15



14-933 HLS-16



14-925 HLS-21



14-926 HLS-22



14-927 HLS-23



14-934 HLS-17



14-935 HLS-18



14-936 HLS-19

蓄光式誘導標識・蓄光テープ

中輝度蓄光式誘導標識

※表面を透明フィルムラミネート加工してありますので、
耐水性・耐薬品性・耐摩耗性を有しています。

(財)日本消防設備
安全センター認定品

避難口誘導標識

材質／蓄光硬質板製 サイズ／120×360×1.2ミリ厚



14-001 NAB25



14-003 NAB27



14-002 NAB26



14-004 NAB28

通路誘導標識

材質／蓄光硬質板製
サイズ／100×300×1.2ミリ厚



14-005 NAB20B



14-006 NAB21



14-007 NAB22



14-041 NAB31 14-042 NAB32 14-043 NAB41 14-044 NAB42 14-045 NAB43

避難口誘導標識

材質／蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ／300×300×0.27ミリ



14-011 N床1 14-012 N床2 14-013 N床3

通路誘導標識


材質／蓄光PETフィルム(透明ビニールラミネート加工)
サイズ／300×300×0.27ミリ



14-014 N床11 14-015 N床12 14-016 N床13

高輝度蓄光式
ルミノータープ

材質：PET蓄光フィルム 厚み：0.5% 発光色：グリーン



残光輝度性能

励起：D₆₅常用光源200L×20分

経過時間(分)	残光輝度(mcd/m ²)
1	1250
5	542
10	316
20	166
30	110
60	51

(数値は保証値ではなく実測参考値です)

14-951 ルミノータープ25
サイズ：25%巾×10m

14-952 ルミノータープ50
サイズ：50%巾×10m

避難誘導標識用アルミ枠



61-122 避難口誘導標識(120×360ミリ)用アルミ枠

●外寸／150(タテ)×390(ヨコ)×14ミリ(厚さ)
吊り下げ用チェーン0.5m 2本付

61-125 通路誘導標識(100×300ミリ)用アルミ枠

●外寸／130(タテ)×330(ヨコ)×14ミリ(厚さ)
吊り下げ用チェーン0.5m 2本付